


## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| číslo míst. | účel místnosti | plocha podl. m² | refer. číslo | osvětlenost dle ČSN EN 12464-1 |
|-------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------------------|
| 101         | ZADVEŘÍ        | 4,01            | 5.1.1        | 100 lx                         |
| 102         | CHODBA         | 9,10            | 5.1.1        | 100 lx                         |
| 103         | WC             | 1,30            | 5.2.4        | 200 lx                         |
| 104         | SPÍŽ           | 1,80            | 5.1.1        | 100 lx                         |
| 105         | KUCHYŇ         | 6,40            | 5.2.1        | 200/300 lx                     |
| 106         | KOUPELNA       | 4,20            | 5.2.4        | 200 lx                         |
| 107         | KOMORA         | 1,50            | 5.4.1        | 100 lx                         |
| 108         | POKOJ          | 23,30           | 5.2.2        | 100/300 lx                     |
| 109         | POKOJ          | 24,90           | 5.2.2        | 100/300 lx                     |
| 110         | POKOJ          | 21,60           | 5.2.2        | 100/300 lx                     |

## LEGENDA



MIN. ROZMĚRY NIKY PRO Rb2: 315 x 434 x 90mm, PARAPET 1400mm

## POZNÁMKA

EL. INSTALACI PROVĚST KABELY CYKY V SOUSTAVĚ TN–S.  
VEDENÍ UKLÁDAT POD OMÍTKOU V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH V SOULADU S ČSN 332130 ed.2, DO STROPŮ V TRUBKÁCH MONOFLEX 1420 DLE ČSN 332000-5-52 ed.2.

## SVÍTIDLA

- A ŽÁROVKOVÉ PŘÍSAZENÉ, 2x60W, IP20
  - B ŽÁROVKOVÉ PŘÍSAZENÉ IZOLAČNÍ, 2x60W, IP43
  - C ZÁŘIVKOVÉ PŘÍSAZENÉ S VYPÍNAČEM, 1x24W, IP20
- ➔ VÝVOD PRO SVÍTIDLO, ZAKONČENÝ SVORKOVNICÍ

|  |                    |                        |                 |  |
|--|--------------------|------------------------|-----------------|--|
| NAVRHL<br>J. Pros  | KRESLIL<br>J. Pros | KONTROLOVAL<br>J. Pros | ODP.PROJ.STAVBY | Josef Pros – projekce elektro<br>Vladislavova 335, 284 01 Kutná Hora<br>IČO: 10240578 tel. 775357933 |
| KRAJ: Středočeský  | OBEC: Kutná Hora   |                        |                 | Zpracováno programem EIProCAD  |
| INVESTOR: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora          |                    |                        |                 | FORMÁT 2 A4  |
| Rekonstrukce bytu č. 2, 1. patro<br>Kollárova č.p. 590/9, Kutná Hora |                    |                        |                 | DATUM 30.05.2016   |
|  |                    |                        |                 | STUPEŇ DSŘ   |
|  |                    |                        |                 | MĚŘÍTKO 1:50   |
| D.1.4.g – Silnoproudá elektrotechnika                                |                    |                        |                 | ZAK.ČÍSLO: 10111 D   |
| PŮDORYS 1. PATRO   |                    |                        |                 | ARCHIVNÍ ČÍSLO Č.VÝKRESU<br>16135102   |