



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	Účel místnosti	Ref. číslo	Osvětlenost dle ČSN EN 12464-1
2.01	CHODBA	5.1.1	100 lx
2.02	POKOJ	5.2.2	100 lx
2.03	OBÝVACÍ POKOJ + KK	5.2.2	100/300 lx
2.04	KOUPELNA	5.2.4	200 lx
2.05	WC	5.2.4	200 lx
2.06	POKOJ	5.2.2	100 lx
2.07	KOMORA	5.4.1	100 lx

POZNÁMKA

EL. INSTALACE PROVEDENA KABELY CYKY V SOUSTAVĚ TN-S.
KABELY ULOŽENY VE STĚNÁCH POD OMÍTKOU, V SDK KONSTRUKCÍCH
V TR. MONOFLEX, V SOULADU S ČSN 332000-5-52ed.2.

LEGENDA

- TRASA – SVAZEK KABELŮ
- OBVOD SVĚTELNÝ – CYKY nx1,5
OBVOD ZÁSUVKOVÝ – CYKY-J 3x2,5
- DOPLŇUJÍCÍ MÍSTNÍ POSPOJOVÁNÍ – VODIČI CYžz
PROPOJIT VŠECHNY CIZÍ VODIVÉ ČÁSTI V SOULADU
S ČSN 332000-4-41 ed. 2 A 332000-7-701 ed. 2.

NAVRHL M. Topinková	KRESLIL M. Topinková	KONTROLOVAL J. Pros	ODP.PROJ.STAVBY	Marie Topinková – projekce elektro Malín 253, 284 01 Kutná Hora IČO: 44697848 tel. 723923251	
KRAJ: Středočeský		OBEC: Kutná Hora			
INVESTOR: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora					
REKONSTRUKCE BYTU VÁCLAVSKÉ NÁM. č.p. 181, KUTNÁ HORA D.1.4.g – Silnoproudá elektrotechnika				FORMÁT	4 A4
				DATUM	10.05.2016
				STUPEŇ	DSŘ
				MĚŘÍTKO	1:50
				ZAK.ČÍSLO: 16130	
BYT 2.NP				ARCHIVNÍ ČÍSLO 16130	Č.VÝKRESU 102