



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3
e-mail: zivotni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 3. 4. 2018
Spis. zn.: 080115/2017/ZPR/FRH
Č.j. MKH/021095/2018
Vyřizuje: Ing. Fridrichová
Telefon: 327 710 261
E-mail: fridrichova@mu.kutnahora.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 4. 12. 2017 podal

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IČO 46356967, Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 15 vodního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

Uhlířské Janovice, ul. Nad Parkem - vodovod a kanalizace
(dále jen "stavba").

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Uhlířské Janovice
Identifikátor katastrálního území	773212
Název katastrálního území	Uhlířské Janovice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 178, 195/2, 196/4, 212, 216, 2096/3
Hydrogeologický rajon	6531 - Kutnohorské krystalinikum
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	Vodovod: 699521, 1071932; 699908, 1072045 Kanalizace: 699521, 1071932; 699912, 1072037

Stavební objekty:

SO 01.1 Vodovodní řad PE DN 90 délka 542 m

Druh vodovodního řadu	zásobovací síť
Celková délka řadů	542 m
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	90 mm

SO 02.1 Kanalizační stoky: tlaková PE DN 63 délka 543 m, gravitační U-Rib DN 250, délka 2 m

Druh stokové sítě	Tlaková, gravitační
Celková délka stok	545 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	63 mm
Kanalizační soustava	kanalizace pro veřejnou potřebu

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a doloží oprávnění k provádění staveb..
3. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Při provádění stavby bude veden stavební deník dle § 157 stavebního zákona. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku upravuje příloha č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
5. Před zahájením stavebních prací budou vytýčeny všechny inženýrské sítě jejich správci nebo vlastníky, o zahájení prací budou předem informováni, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí těch správců, kteří si to ve svém vyjádření vyhradili.
6. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
7. Při provádění stavby postupovat tak, aby vlastníkům dotčených pozemků i vlastníkům sousedních pozemků a staveb nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby a poškozování majetku.

Splnit podmínky uvedené ve vyjádřeních těchto správců sítí a komunikací:

8. **Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany SEK č.j. 683241/17 ze dne 4. 8.2017:**
 - Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací (SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. nebo její ochranné pásmo. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK. Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve všeobecných podmínkách ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
9. **ČEZ Distribuce a.s. - souhlas zn. 001094091447 ze dne 18. 8.2017:**

Souhlas s činností zasahující do ochranného pásma el. zařízení – kabelového vedení NN. Jsou povoleny činnosti: stavební práce, zemní práce, umístění stavby za těchto podmínek:

 - Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce a.s. v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
 - Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 330000-6 a PNE 333301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 332000-5-52 a PNE 341050 pro kabelová vedení a ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 1 kV a 22 kV v tělese komunikace a vjezdů 1 m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku, vozovky, parkovacího stání a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě nedodržení ČSN 736005, ČSN 332000-5-52 a PNE 341050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47 zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. Uložení do chrániček bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuční služby s.r.o.
 - Při budování vodovodu v místě křížení dodržet minimální vzdálenost 0,20 m. Při souběhu s kabely dodržet minimální vzdálenost 0,40 m.
 - Při budování kanalizace v místě křížení dodržet minimální vzdálenost 0,30 m. Při souběhu s kabely dodržet minimální vzdálenost 0,50 m.
 - V ochranném pásmu nadzemního i podzemního vedení a elektrické stanice je zakázáno: provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce; provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob; provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením; snižovat nivelitu terénu (snížit výšku terénu nad kabelovým vedením).
 - Zahájení výkopových prací v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce a.s. ohlásí žadatel na zákaznické lince 800 850 860, případně emailem na info@cezdistribuce.cz nebo cez@cez.cz včetně spojení na odpovědného pracovníka prováděcí firmy.

- Výkopové práce v ochranném pásmu kabelových vedení označených výše smí být prováděny, až po vytýčení jejich trasy zaměstnanci místně příslušné provozní služebny provozovatele distribuční soustavy, které bude provedeno na náklady žadatele v souladu s bezpečnostními předpisy.
 - Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí žadatel neprodleně na poruchovou linku 840 850 860. Po provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací vyzooměna místně příslušná provozní služebna, která provede kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 6005.
 - V ochranném pásmu nelze skladovat stavební ani jiný materiál.
 - Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke zvýšení současné výškové nivelety země oproti současnému stavu.
 - Budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
10. **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje přísp. org. - vyjádření č.j. 5772/17/KSUS/KHT/VYC ze dne 17. 8.2017:**
- Před zahájením stavebních prací požádá stavebník Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnic k provádění stavebních prací a o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
 - Před zahájením prací bude protokolárně předána silnice a po ukončení prací bude dotčená část silnice předána zpět KSÚS.
 - Výkopové práce, zásypy a obnova konstrukčních vrstev komunikace budou prováděny v souladu s TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“, v průběhu stavby budou dodrženy „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací“, stavební práce v silničním tělese budou prováděny odbornou firmou v termínech stanovených rozhodnutím o zvláštním užívání.
 - Objekty čerpacích stanic budou umístěny mimo silniční pozemky.
 - Vytěžená zemina ani stavební materiál nebudou skladovány na vozovce.
 - Bude zachováno veškeré odvodňovací zařízení nebo případně obnoveno.
11. **GridServices, s.r.o. - stanovisko ze dne 20. 10.2017 pod zn. 5001594765:**
- Přesná poloha plynového zařízení bude před zahájením stavby upřesněna vytýčením.
 - Při křížení plynovodu/přípojky z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
 - V ochranném pásmu plynovodu/přípojky (1 m na obě strany) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.
 - V ochranném pásmu plynovodu/přípojky nebude skladován materiál, prováděny terénní úpravy a pojížděno těžkou technikou.
 - Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti.
12. **Město Uhlířské Janovice - vyjádření ze dne 22. 1.2018 pod č.j. MUUJ/452/2018/ep:**
- Stavba bude uložena na dotčených pozemcích, zejména v pozemku parc. č. 195/2 v k.ú. Uhlířské Janovice min. 1,2 m pod stávajícím povrchem.
 - Dotčené pozemky budou v ul. Nad Parkem v rýze výkopu zasypány šterkopískem a po vrstvách hutněny, poslední vrstvy bude min. v hloubce 30 cm tvořena zásypem šterku frakce 0/63.
 - V ul. Tyršova bude účelová komunikace v místech výkopové rýhy zasypána šterkopískem a po vrstvách hutněna, poslední vrstva bude zpevněna šterkem frakce 0/32.
 - Ostatní pozemky dotčené realizací stavby budou uvedeny do původního stavu.
 - Bude pořízena fotodokumentace při provádění výkopových prací a následném zpevnění rýhy a povrchu dotčených pozemků v majetku Města Uhlířské Janovice, fotodokumentace bude předána v el. podobě Městu Uhlířské Janovice.
- Stavbu provést v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních, závazných stanoviscích a rozhodnutích těchto dotčených orgánů:**
- Městský úřad Kutná Hora, odbor ŽP - vyjádření zn. MKH/050987/2017 ze dne 23. 8.2017.

- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství – vyjádření ze dne 7. 8.2017 pod spis. zn. MKH/050621/2017.
 - Krajská hygienická stanice Stř. kraje – závazné stanovisko KHSSC 54377/2017 ze dne 26. 10.2017.
 - Archeologický ústav AV ČR - vyjádření č.j. ARUP-8468/2017 ze dne 7. 8.2017.
19. V dostatečném předstihu vodoprávnímu úřadu oznámit provedení fází rozestavěné stavby, ve kterých budou provedeny kontrolní prohlídky.
20. Před dokončením stavby požádat o kolaudační souhlas. Žádost doložit dle příloh vzoru žádosti o kolaudační souhlas, především pak:
- Zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem.
 - Popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení.
 - Dokumentace skutečného provedení stavby.
 - Doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací.
 - Certifikáty použitých materiálů a prohlášení o shodě vlastností použitých výrobků.
 - Protokol o předání dotčené části pozemků jejich vlastníkům, popř. správcům.
 - Doklad o provedení kontroly stavby a souhlas s kolaudací vydaný správcem nebo vlastníky stavbou dotčených sítí a komunikací po dokončení stavby, pokud si to ve svém vyjádření vyhradili.
 - Doklady o provedených zkouškách vodovodu a kanalizace.
 - Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Stř. kraje k užívání stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Ku ptáku 387, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1

Odůvodnění:

Dne 4. 12.2017 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
- ČEZ Distribuce a.s. Děčín – sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 7. 8.2017 pod zn. 0100785227, souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu zn. 001094091447 ze dne 18. 8.2017.
- GridServices, s.r.o. – stanovisko zn. 5001594765 ze dne 20. 10.2017.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 683241/17 ze dne 4. 8.2017, vyjádření k PD ze dne 9. 8.2017 pod zn. VE17000865.
- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a.s. Kutná Hora, vyjádření č.j. 0358/17/TPČ ze dne 25. 10.2017.
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o. – vyjádření č.j. 5772/17/KSUS/KHT/VYC ze dne 17. 8.2017 a vyjádření č.j. 459/18/KSUS/KHT/VYC ze dne 17. 1.2018.
- Povodí Labe s.p. – stanovisko č.j. PVZ/17/33933/Mf/0 ze dne 10. 8.2017.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora, Jiří Růžička – autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství, oprávnění ČKAIT 0011331.

Projektová dokumentace stavby řeší: Pro zásobování lokality je navrženo prodloužení vodovodního řadu „2a“ z plastového potrubí v délce 542 m, které naváže na stávající vodovodní řad „2a“ z LT. Pro odvod splaškových vod z lokality je navržen tlakový kanalizační řad „AA1-1“ z plastového potrubí v délce 543

m, ukončen bude proplachovací soupravou. Napojení mezi uklidňující prefabrikovanou šachtou Š1 a stávající šachtou Š287 bude potrubím DN 250 v délce 2 m.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Městský úřad Kutná Hora, odbor ŽP, posouzení záměru z hlediska ochrany ŽP zn. MKH/050987/2017 ze dne 23. 8.2017.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství – vyjádření ze dne 7. 8.2017 pod č.j. MKH/050621/2017.
- Hasičský záchranný sbor Stř. kraje – souhlasné stanovisko ev. č. KH-413-2/2017/PD ze dne 30. 10.2017.
- Krajská hygienická stanice Stř. kraje – závazné stanovisko KHSSC 54337/2017 ze dne 26. 10.2017.
- Krajské ředitelství policie Stř. kraje – stanovisko č.j. KRPS-256873-1/ČJ-2017-010506 ze dne 16. 8.2017.
- Archeologický ústav AV ČR - vyjádření č.j. ARUP - 8468/2017 ze dne 4. 8.2017.

K záměru stavby vydal Městský úřad Uhlířské Janovice, stavební úřad územní rozhodnutí dne 20. 10.2017 pod č.j.: MUUJ/4980/2017/po a souhlas podle § 15 stavebního zákona dne 24. 11.2017 pod č.j. MUUJ/5673/2017/po.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 211/1, 215, 214/2, 213, 2097/57, 2097/75, 2097/13, 2097/64, 195/3, 192, 190, 188, 186, 184, 182, 180, 2097/67, 2097/68, 2097/70, 452, 210/1, 198, 195/1, 196/1, 177, 175, 173/1, 171, 169, 167, 164/1, 161, 150, 153, 155/1, 157, 159 v katastrálním území Uhlířské Janovice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: K zahájení řízení o povolení stavby vodoprávní úřad obdržel vyjádření Města Uhlířské Janovice ze dne 22. 1.2018 pod č.j. MUUJ/452/2018/ep. Podmínky vyjádření byly zahrnuty v podmínkách stavebního povolení.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

Ing. Helena Fridrichová
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen 17. 1.2018.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx

účastníci dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – doručení veřejnou vyhláškou:

Město Uhlířské Janovice, IDDS: fpcbaw2 – **se žádostí o vyvěšení na úřední desce**

Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka - **se žádostí o vyvěšení na úřední desce**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 211/1, 215, 214/2, 213, 2097/57, 2097/75, 2097/13, 2097/64, 195/3, 192, 190, 188, 186, 184, 182, 180, 2097/67, 2097/68, 2097/70, 452, 210/1, 198, 195/1, 196/1, 177, 175, 173/1, 171, 169, 167, 164/1, 161, 150, 153, 155/1, 157, 159 v katastrálním území Uhlířské Janovice

dotčené správní úřady

Městský úřad Uhlířské Janovice, Odbor životního prostředí a výstavby, IDDS: fpcbaw2

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IDDS: fxcng6z

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovo nám. č.p. 552, 284 01 Kutná Hora

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Odbor služby dopravní policie, IDDS: 2dtai5u

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: f3ahpz8

Krajská hygienická stanice Stř. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS: hhcai8e

