



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3
e-mail: zivotni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 20. 6.2018
Spis. zn.: 078696/2017/ZPR/FRH
Č.j. MKH/043414/2018
Vyřizuje: Ing. Fridrichová
Telefon: 327 710 261
E-mail: fridrichova@mu.kutnahora.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 28. 11.2017 podal

AGRO PODLESÍ, a.s., IČO 25714350, Červené Janovice 55, 285 42 Červené Janovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 15 vodního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

Vodovodní přivaděč pro farmu Bahno

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Černíny, Opatovice I.
Identifikátory katastrálních území	620254, 620882
Názvy katastrálních území	Bahno, Opatovice I
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. p. 141, parc. č. 1059, 1067, 1110 v katastrálním území Bahno, parc. č. 903, 920, 921, 1217, 1238, 1239 v katastrálním území Opatovice I
Číselný identifikátor vodního toku	10176223
Název vodního toku	Bahenský potok
Říční km vodního toku (konec stavby)	2,35 km
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1074874, 687868

Stavební objekty:

SO 01 Vodovodní řad B PE DN 90 napojený na stávající řad V1 (PE DN 125)	
Druh vodovodního řadu	přívodní síť
Celková délka řadů	1932 m
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	90 mm

SO 02 Vodojem

Druh vodojemu

jednokomorový typ Hobas

Objem vodojemu

30 m³

Účel vodního díla

Zásobování živočišné výroby

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Ondřej Štěpán, zodpovědný projektant Ing. Jiří Štěpán, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0002372; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (§ 152 odst. 3 stavebního zákona) a doloží oprávnění k provádění staveb (§ 158 stavebního zákona).
3. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Při provádění stavby bude veden stavební deník dle § 157 stavebního zákona. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku upravuje příloha č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
5. Před zahájením stavebních prací budou vytýčeny všechny inženýrské sítě jejich správci nebo vlastníky, o zahájení prací budou předem informováni, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí těch správců, kteří si to ve svém vyjádření vyhradili.
6. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
7. Při provádění stavby postupovat tak, aby vlastníkům dotčených pozemků i vlastníkům sousedních pozemků a staveb nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby a poškozování majetku.

Splnit podmínky uvedené ve vyjádřeních těchto správců sítí a komunikací:

8. **Povodí Labe s.p. – stanovisko č.j. PVZ/17/37370/Sk/0:**
 - Přechod musí být kolmo k ose toku, na obou březích označen orientačními sloupky.
 - Vodovod bude uložený v chrániče min. 1,2 m pod skutečným dnem.
 - Pokud bude přechod toku prováděn protlakem, bude koryto Bahenského potoka uvedeno do původního stavu.
 - V případě, že bude přechod proveden překopem, budou použity neodplavitelné zásypové materiály v trase křížení. Před zahájením prací bude zpracován povodňový plán a předložen ke schválení Povodí Labe s.p.
 - Zahájení i ukončení prací bude oznámeno Povodí Labe, provozní středisko Čáslav.
 - Vodojem bude postaven min. 6 m od břehové hrany koryta toku.
9. **Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany SEK č.j. 579194/17 ze dne 4. 4.2017:**
 - Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací (SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. nebo její ochranné pásmo. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK. Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve všeobecných podmínkách ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
10. **ČEZ Distribuce a.s. - sdělení zn. 0100723676 ze dne 3. 4.2017:**
 - Před zahájením stavby stavebník požádá ČEZ Distribuce a.s. o vydání souhlasu s prováděním činnosti v ochranném pásmu nadzemního elektrického zařízení.
 - Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 330000-6 a PNE 333301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 332000-5-52 a PNE 341050 pro kabelová vedení a ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 1 kV a 22 kV v tělese komunikace a vjezdů 1 m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku, vozovky, parkovacího stání a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě nedodržení ČSN 736005, ČSN 332000-5-52 a PNE 341050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47 zákona

- 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. Uložení do chrániček bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuční služby s.r.o.
- Při budování vodovodu v místě křížení dodržet minimální vzdálenost 0,20 m. Při souběhu s kabely dodržet minimální vzdálenost 0,40 m.
 - V ochranném pásmu nadzemního i podzemního vedení a elektrické stanice je zakázáno: provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce; provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob; provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením; snižovat nivelitu terénu (snížit výšku terénu nad kabelovým vedením).
 - Zahájení výkopových prací v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce a.s. ohlásí žadatel na zákaznické lince 800 850 860, případně emailem na info@cezdistribuce.cz nebo cez@cez.cz včetně spojení na odpovědného pracovníka prováděcí firmy.
 - Výkopové práce v ochranném pásmu kabelových vedení označených výše smí být prováděny, až po vytýčení jejich trasy zaměstnanci místně příslušné provozní služebny provozovatele distribuční soustavy, které bude provedeno na náklady žadatele v souladu s bezpečnostními předpisy.
 - Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí žadatel neprodleně na poruchovou linku 840 850 860. Po provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací vyrozuměna místně příslušná provozní služebna, která provede kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 6005.
 - V ochranném pásmu nelze skladovat stavební ani jiný materiál.
 - Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke zvýšení současné výškové nivelety země oproti současnému stavu.
 - Budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
- 11. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje přísp. org. - vyjádření č.j. 5007/17/KSUS/KHT/VYC ze dne 20. 7.2017:**
- Práce na uložení potrubí do silničních pozemků nebudou probíhat v období od 1. 11 do 31. 3.
 - Vzhledem k tomu, že stavba bude zasahovat do ochranných pásem silnic II. a III. třídy, stavebník požádá příslušný silniční správní úřad o vydání povolení stavby v silničních ochranných pásmech.
 - Před zahájením prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby MěÚ, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání povolení k zvláštnímu užívání silnic a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
 - Před zahájením prací bude protokolárně předána silnice a po ukončení prací bude dotčená část silnice předána zpět KSÚS.
 - Při křížení potrubí se silnicemi II/26 a II/0172 bude potrubí uloženo kolmo k ose silničního tělesa, křížení bud provedeno podvrtem, montážní jámy budou umístěny mimo vozovku za vnější hranou příkopu, po uložení potrubí bude povrch uveden do původního stavu.
 - Vytěžená zemina ani stavební materiál nebudou uloženy na vozovce.
 - Bude zachováno veškeré odvodňovací zařízení.
- 12. NET4GAS s.r.o. - vyjádření ze dne 17. 8.2017 pod zn. 6041/17/OVP/Z:**
- Pro stávající plynovody je stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 200 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. Pro telekomunikační sítě je stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.
 - Každý zásah do ochranného s bezpečnostního pásma musí být projednán jednotlivě.
 - V místě křížení musí být dodržena svislá vzdálenost 0,5 m, vodovod bude uložen pod zařízením NET4GAS, sdělovací trasy budou uloženy v chráničkách.
 - Vodovod musí být uložen v chráničce z PVC s přesahem min. 3 m na obě strany od půdorysu plynovodu a kabelů.
 - Přesná poloha plynového zařízení bude před zahájením stavby upřesněna vytýčením.
 - V ochranném pásmu plynovodu/přípojky (1 m na obě strany) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.

- V ochranném pásmu plynovodu/přípojky nebude skladován materiál, prováděny terénní úpravy a pojížděno těžkou technikou.
- 13. **Stavbu provést v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních, závazných stanoviscích a rozhodnutích těchto dotčených orgánů:**
 - Městský úřad Kutná Hora, odbor ŽP - závazné stanovisko zn. MKH/027792/2017 ze dne 26. 4.2017.
 - Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství – vyjádření ze dne 24. 7.2017 pod č.j. MKH/045027/2017.
 - Krajská hygienická stanice Stř. kraje – závazné stanovisko KHSSC 40204/2017 ze dne 28. 7.2017.
 - Archeologický ústav AV ČR - vyjádření č.j. ARUP-7414/2017 ze dne 25. 7.2017.
- 14. V dostatečném předstihu vodoprávnímu úřadu oznámit provedení fází rozestavěné stavby, ve kterých budou provedeny kontrolní prohlídky:
- 15. Před dokončením stavby požádat o **kolaudační souhlas**. Žádost doložit dle příloh vzoru žádosti o kolaudační souhlas, především pak:
 - Zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem.
 - Popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení.
 - Dokumentace skutečného provedení stavby.
 - Seznam pozemků, na kterých byla stavba skutečně realizována.
 - Doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací.
 - Certifikáty použitých materiálů a prohlášení o shodě vlastností použitých výrobků.
 - Doklady o vytyčení, příp. převzetí inženýrských sítí.
 - Protokol o předání dotčené části pozemků jejich vlastníkům, popř. správcům.
 - Doklad o provedení kontroly stavby a souhlas s kolaudací vydaný správcem nebo vlastníky stavbou dotčených sítí a komunikací po dokončení stavby, pokud si to ve svém vyjádření vyhradili.
 - Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Stř. kraje ke kolaudaci stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

AGRO PODLEŠÍ, a.s., Červené Janovice 55, 285 42 Červené Janovice

Odůvodnění:

Dne 28. 11.2017 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 28. 11.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 2. 5.2018.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 19. 4.2018 - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje přísp. org.
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 21. 9.2017 – Povodí Labe s.p.
- Smlouva o zřízení a strpění práva stavby ;- Obec Opatovice I.
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje přísp. org. Praha, vyjádření č.j. 5007/17/KSUS/KHT/VYC ze dne 20. 7.2017.
- ČEZ Distribuce a.s. Děčín - sdělení o existenci energetického zařízení zn. 0100723676 ze dne 3. 4.2017.
- NET4GAS, s.r.o. – vyjádření zn. 6941/17/OVP/Z ze dne 17. 8.2017.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 579194/17 ze dne 4. 4.2017.
- Povodí Labe s.p. – stanovisko č.j. PVZ/17/37370/Sk/0 ze dne 3. 10.2017.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky

a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Ondřej Štěpán, Husova 625, 286 01 Čáslav, zodpovědný projektant Ing. Jiří Štěpán, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0002372.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Městský úřad Kutná Hora, odbor ŽP, státní správa lesů – závazné stanovisko zn. MKH/027792/2017 ze dne 26. 4.2017.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství – vyjádření ze dne 24. 7.2017 pod spis. zn. MKH/045027/2017.
- Hasičský záchranný sbor Stř. kraje – souhlasné stanovisko ev. č. KH-288-2/2017/PD ze dne 14. 8.2017.
- Krajská hygienická stanice Stř. kraje – závazné stanovisko KHSSC 40204/2017 ze dne 28. 7.2017.
- Krajské ředitelství policie Stř. kraje – stanovisko č.j. KRPS-244598-1/ČJ-2017-010506 ze dne 15. 8.2017.
- Archeologický ústav AV ČR - vyjádření č.j. ARUP-7414/2017 ze dne 25. 7.2017.

K záměru stavby vydal Obecní úřad Červené Janovice, stavební úřad územní rozhodnutí dne 17. 10.2017 pod č.j.: 85/2017-3/Výst a souhlas se stavbou ze dne 22. 11.2017 pod č.j. 172/2017.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1053, 1054, 1057, 1060, 1065, 1066, 1068, 1069, 1070, 1111, 1138, 1141, 1186, 1187 v katastrálním území Bahno, parc. č. 584, 754 v katastrálním území Předbořice, st. p. 206, parc. č. 806/3, 901, 902, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 922, 923, 924, 925, 926, 940, 941, 943, 1189, 1198, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1218, 1221, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261 v katastrálním území Opatovice I, parc. č. 195/1, 202/2, 202/3, 315, 350 v katastrálním území Březová u Úmonína, parc. č. 703, 704 v katastrálním území Korotice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Opatovice I č.p. 66

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., NET4GAS, s.r.o., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Povodí Labe, státní podnik

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

Ing. Helena Fridrichová
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 1. 12.2017.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

AGRO PODLEŠÍ, a.s., IDDS: sztc6i

účastníci dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – doručení veřejnou vyhláškou:

Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka - se žádostí o vyvěšení na úřední desce

Obec Opatovice I, IDDS: imgby5p - **se žádostí o vyvěšení na úřední desce**
Obec Černíny, IDDS: 7iebgg5 - **se žádostí o vyvěšení na úřední desce**

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1053, 1054, 1057, 1060, 1065, 1066, 1068, 1069, 1070, 1111, 1138, 1141, 1186, 1187 v katastrálním území Bahno, parc. č. 584, 754 v katastrálním území Předbořice, st. p. 206, parc. č. 806/3, 901, 902, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 922, 923, 924, 925, 926, 940, 941, 943, 1189, 1198, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1218, 1221, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261 v katastrálním území Opatovice I, parc. č. 195/1, 202/2, 202/3, 315, 350 v katastrálním území Březová u Úmonína, parc. č. 703, 704 v katastrálním území Korotice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Opatovice I č.p. 66

dotčené správní úřady

Obec Červené Janovice, stavební úřad, IDDS: 3hxby25

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovu nám. č.p. 552, 284 01 Kutná Hora

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, pracoviště v Kutné Hoře, IDDS: hhcai8e

Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury, Havlíčkovu náměstí č.p. 552/1, 284 01 Kutná Hora 1